令和2年度　堀田出荷所				10項目	49項目	10項目	10項目	51項目	10項目	10項目	49項目	10項目	10項目	49項目	10項目
No.	検査項目	単位	基準値	4月23日	5月19日	6月11日	7月21日								
基 1	一般細菌	個/mℓ	100	0	0	0	0								
基 2	大腸菌	MPN/100mℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
基 3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003		<0.0003										
基 4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005		<0.00005										
基 5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02		<0.002										
基 9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04		<0.004										
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	6.3	6.3	6.4	6.4								
基 12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8		<0.08										
基 13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.1										
基 14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002		<0.0002										
基 15	1，4ージオキサン	mg/ℓ	0.05		<0.005										
基 16	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04		<0.004										
基 17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02		<0.002										
基 18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 21	塩素酸	mg/ℓ	0.6		<0.06										
基 22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02		<0.002										
基 23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06		<0.001										
基 24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		<0.003										
基 25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1		0.001										
基 26	臭素酸	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1		0.001										
基 28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		<0.003										
基 29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03		<0.001										
基 30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09		<0.001										
基 31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08		<0.008										
基 32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.01										
基 33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2		<0.02										
基 34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3		<0.03										
基 35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.01										
基 36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200		20										
基 37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05		<0.005										
基 38	塩化物イオン	mg/ℓ	200	18	18	18	17								
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300		170										
基 40	蒸発残留物	mg/ℓ	500		290										
基 41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2		<0.02										
基 42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001												
基 43	2ーメチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001												
基 44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02		<0.002										
基 45	フェノール類	mg/ℓ	0.005		<0.0005										
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								
基 47	pH値	―	5.8～8.6	7.6	7.5	7.6	7.6								
基 48	味	異常でない事	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基 49	臭気	異常でない事	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基 50	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基 51	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
	気温	℃		14.0	18	24.3	24.5								
	水温	℃		16.5	20.1	21.8	21.5								
	遊離残留塩素(採水者測定)	mg/ℓ		0.30	0.36	0.36	0.36								

令和2年度　田中集落センター				10項目	49項目	10項目	10項目	51項目	10項目	10項目	49項目	10項目	10項目	49項目	10項目
No.	検査項目	単位	基準値	4月23日	5月19日	6月11日	7月21日								
基 1	一般細菌	個/mℓ	100	0	0	0	0								
基 2	大腸菌	MPN/100mℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
基 3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003		<0.0003										
基 4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005		<0.00005										
基 5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	0.02		<0.002										
基 9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04		<0.004										
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	6.4	6.4	6.6	6.6								
基 12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8		<0.08										
基 13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.1										
基 14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002		<0.0002										
基 15	1，4ージオキサン	mg/ℓ	0.05		<0.005										
基 16	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04		<0.004										
基 17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02		<0.002										
基 18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 21	塩素酸	mg/ℓ	0.6		<0.06										
基 22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02		<0.002										
基 23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06		<0.001										
基 24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		<0.003										
基 25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1		<0.001										
基 26	臭素酸	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1		0.001										
基 28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		<0.003										
基 29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03		<0.001										
基 30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09		0.001										
基 31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08		<0.008										
基 32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.01										
基 33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2		<0.02										
基 34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3		<0.03										
基 35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.01										
基 36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200		20										
基 37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05		<0.005										
基 38	塩化物イオン	mg/ℓ	200	18	18	18	18								
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300		170										
基 40	蒸発残留物	mg/ℓ	500		290										
基 41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2		<0.02										
基 42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001												
基 43	2ーメチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001												
基 44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02		<0.002										
基 45	フェノール類	mg/ℓ	0.005		<0.0005										
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								
基 47	pH値	―	5.8～8.6	7.6	7.5	7.6	7.6								
基 48	味	異常でない事	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基 49	臭気	異常でない事	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基 50	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基 51	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
	気温	℃		13.0	18.5	25.0	24.0								
	水温	℃		17.9	20.2	22.8	22.0								
	遊離残留塩素(採水者測定)	mg/ℓ		0.30	0.34	0.34	0.34								

令和2年度　共栄公会堂				10項目	49項目	10項目	10項目	51項目	10項目	10項目	49項目	10項目	10項目	49項目	10項目
No.	検査項目	単位	基準値	4月23日	5月19日	6月11日	7月21日								
基 1	一般細菌	個/mℓ	100	0	0	0	0								
基 2	大腸菌	MPN/100mℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
基 3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003		<0.0003										
基 4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005		<0.00005										
基 5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02		<0.002										
基 9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04		<0.004										
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	6.2	6.1	6.3	6.3								
基 12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8		<0.08										
基 13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.1										
基 14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002		<0.0002										
基 15	1，4ージオキサン	mg/ℓ	0.05		<0.005										
基 16	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04		<0.004										
基 17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02		<0.002										
基 18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 21	塩素酸	mg/ℓ	0.6		<0.06										
基 22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02		<0.002										
基 23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06		0.001										
基 24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		<0.003										
基 25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1		0.001										
基 26	臭素酸	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1		0.003										
基 28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		<0.003										
基 29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03		0.001										
基 30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09		<0.001										
基 31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08		<0.008										
基 32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.01										
基 33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2		<0.02										
基 34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3		<0.03										
基 35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.01										
基 36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200		15										
基 37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05		<0.005										
基 38	塩化物イオン	mg/ℓ	200	19	19	19	18								
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300		160										
基 40	蒸発残留物	mg/ℓ	500		270										
基 41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2		<0.02										
基 42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001												
基 43	2ーメチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001												
基 44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02		<0.002										
基 45	フェノール類	mg/ℓ	0.005		<0.0005										
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								
基 47	pH値	―	5.8～8.6	7.5	7.4	7.4	7.4								
基 48	味	異常でない事	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基 49	臭気	異常でない事	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基 50	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基 51	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
	気温	℃		14.5	19	24.2	24.5								
	水温	℃		18.2	18.8	20.3	19.8								
	遊離残留塩素(採水者測定)	mg/ℓ		0.40	0.36	0.40	0.40								

令和2年度　北泉公民館				10項目	49項目	10項目	10項目	51項目	10項目	10項目	49項目	10項目	10項目	49項目	10項目
No.	検査項目	単位	基準値	4月23日	5月19日	6月11日	7月21日								
基 1	一般細菌	個/mℓ	100	0	0	0	0								
基 2	大腸菌	MPN/100mℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
基 3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003		<0.0003										
基 4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005		<0.00005										
基 5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02		<0.002										
基 9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04		<0.004										
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	6.2	6.2	6.3	6.3								
基 12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8		<0.08										
基 13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.1										
基 14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002		<0.0002										
基 15	1，4ージオキサン	mg/ℓ	0.05		<0.005										
基 16	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04		<0.004										
基 17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02		<0.002										
基 18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 21	塩素酸	mg/ℓ	0.6		<0.06										
基 22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02		<0.002										
基 23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06		<0.001										
基 24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		<0.003										
基 25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1		0.001										
基 26	臭素酸	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1		0.002										
基 28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		<0.003										
基 29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03		<0.001										
基 30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09		0.001										
基 31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08		<0.008										
基 32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.01										
基 33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2		<0.02										
基 34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3		<0.03										
基 35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0		0.01										
基 36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200		19										
基 37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05		<0.005										
基 38	塩化物イオン	mg/ℓ	200	18	18	18	17								
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300		160										
基 40	蒸発残留物	mg/ℓ	500		280										
基 41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2		<0.02										
基 42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001												
基 43	2ーメチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001												
基 44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02		<0.002										
基 45	フェノール類	mg/ℓ	0.005		<0.0005										
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4								
基 47	pH値	―	5.8～8.6	7.5	7.4	7.5	7.5								
基 48	味	異常でない事	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基 49	臭気	異常でない事	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基 50	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基 51	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
	気温	℃		14.0	18	25.4	24.5								
	水温	℃		18.0	20.3	24.2	23.2								
	遊離残留塩素(採水者測定)	mg/ℓ		0.40	0.36	0.34	0.34								

令和2年度　下真下受水場				10項目	49項目	10項目	10項目	51項目	10項目	10項目	49項目	10項目	10項目	49項目	10項目
No.	検査項目	単位	基準値	4月23日	5月19日	6月11日	7月21日								
基 1	一般細菌	個/mℓ	100	0	0	0	0								
基 2	大腸菌	MPN/100mℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
基 3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003		<0.0003										
基 4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005		<0.00005										
基 5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02		<0.002										
基 9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04		<0.004										
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	3.9	2.6	3.6	3.9								
基 12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8		<0.08										
基 13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.1										
基 14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002		<0.0002										
基 15	1，4ージオキサン	mg/ℓ	0.05		<0.005										
基 16	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04		<0.004										
基 17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02		<0.002										
基 18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 21	塩素酸	mg/ℓ	0.6		0.06										
基 22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02		<0.002										
基 23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06		0.006										
基 24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		0.004										
基 25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1		0.004										
基 26	臭素酸	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1		0.015										
基 28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		0.005										
基 29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03		0.005										
基 30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09		<0.001										
基 31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08		<0.008										
基 32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.01										
基 33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2		<0.02										
基 34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3		<0.03										
基 35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.01										
基 36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200		10										
基 37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05		<0.005										
基 38	塩化物イオン	mg/ℓ	200	14	13	14	12								
基 39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300		74										
基 40	蒸発残留物	mg/ℓ	500		150										
基 41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2		<0.02										
基 42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001												
基 43	2ーメチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001												
基 44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02		<0.002										
基 45	フェノール類	mg/ℓ	0.005		<0.0005										
基 46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	3	0.6	0.6	0.6	0.6								
基 47	pH値	―	5.8～8.6	7.0	6.8	7.0	6.9								
基 48	味	異常でない事	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基 49	臭気	異常でない事	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基 50	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8								
基 51	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
	気温	℃		14.5	19	25.8	24.5								
	水温	℃		16.5	20.2	23.9	23.0								
	遊離残留塩素（採水者測定）	mg/ℓ		0.30	0.36	0.24	0.30								

令和2年度　宮内公会堂				10項目	49項目	10項目	10項目	51項目	10項目	10項目	49項目	10項目	10項目	49項目	10項目
No.	検査項目	単位	基準値	4月23日	5月19日	6月11日	7月21日								
基 1	一般細菌	個/mℓ	100	0	0	0	0								
基 2	大腸菌	MPN/100mℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
基 3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003		<0.0003										
基 4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005		<0.00005										
基 5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02		<0.002										
基 9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04		<0.004										
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	2.4	1.6	3.0	2.4								
基 12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8		<0.08										
基 13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.1										
基 14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002		<0.0002										
基 15	1，4ージオキサン	mg/ℓ	0.05		<0.005										
基 16	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04		<0.004										
基 17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02		<0.002										
基 18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 21	塩素酸	mg/ℓ	0.6		<0.06										
基 22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02		<0.002										
基 23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06		0.01										
基 24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		0.007										
基 25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1		0.004										
基 26	臭素酸	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1		0.022										
基 28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		0.008										
基 29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03		0.008										
基 30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09		<0.001										
基 31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08		<0.008										
基 32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.01										
基 33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2		<0.02										
基 34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3		<0.03										
基 35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.01										
基 36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200		11										
基 37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05		<0.005										
基 38	塩化物イオン	mg/ℓ	200	15	16	17	14								
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300		60										
基 40	蒸発残留物	mg/ℓ	500		140										
基 41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2		<0.02										
基 42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001												
基 43	2－メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001												
基 44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02		<0.002										
基 45	フェノール類	mg/ℓ	0.005		<0.0005										
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3	0.6	0.6	0.7	0.8								
基 47	pH値	—	5.8～8.6	7.5	7.3	7.5	7.4								
基 48	味	異常でない事	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基 49	臭気	異常でない事	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基 50	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基 51	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
	気温	℃		16.2	20	23.8	24.5								
	水温	℃		15.0	19.8	23.3	22.7								
	遊離残留塩素(採水者測定)	mg/ℓ		0.40	0.46	0.40	0.44								