

令和8年度 堀田農村公園				10項目	50項目	10項目	10項目								
No.	検査項目	単位	基準値	4月21日	5月19日	6月9日	7月14日								
基 1	一般細菌	個/㎖	100	0	0	0	0								
基 2	大腸菌	MPN/100㎖	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
基 3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003		<0.0003										
基 4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005		<0.00005										
基 5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02		<0.002										
基 9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04		<0.004										
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	5.4	5.3	5.3	5.3								
基 12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8		0.06										
基 13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.1										
基 14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002		<0.0002										
基 15	1, 4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05		<0.005										
基 16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04		<0.001										
基 17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02		<0.001										
基 18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/ℓ	0.00005		0.000005										
基 21	ベンゼン	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 22	塩素酸	mg/ℓ	0.6		<0.05										
基 23	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02		0.002										
基 24	クロロホルム	mg/ℓ	0.06		<0.001										
基 25	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		<0.002										
基 26	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1		<0.001										
基 27	臭素酸	mg/ℓ	0.01		0.001										
基 28	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1		<0.001										
基 29	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		<0.002										
基 30	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03		<0.001										
基 31	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09		<0.001										
基 32	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08		<0.008										
基 33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.005										
基 34	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2		<0.005										
基 35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3		<0.005										
基 36	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.005										
基 37	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200		19										
基 38	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05		<0.005										
基 39	塩化物イオン	mg/ℓ	200	18	17	17	17								
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300		190										
基 41	蒸発残留物	mg/ℓ	500		280										
基 42	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2		<0.02										
基 43	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001												
基 44	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001												
基 45	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02		<0.002										
基 46	フェノール類	mg/ℓ	0.005		<0.0005										
基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								
基 48	pH値	—	5.8～8.6	7.4	7.5	7.4	7.5								
基 49	味	異常でない事	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基 50	臭気	異常でない事	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基 51	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基 52	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
	気温	℃		16.2	25.2	19.7	29.0								
	水温	℃		16.0	20.6	19.9	24.8								
	遊離残留塩素(採水者測定)	mg/ℓ		0.40	0.40	0.40	0.40								

令和8年度 田中集落センター				10項目	50項目	10項目	10項目								
No.	検査項目	単位	基準値	4月21日	5月19日	6月9日	7月14日								
基 1	一般細菌	個/㎖	100	0	0	0	0								
基 2	大腸菌	MPN/100㎖	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
基 3	カドミウム及びその化合物	㎖/ℓ	0.003		<0.0003										
基 4	水銀及びその化合物	㎖/ℓ	0.0005		<0.00005										
基 5	セレン及びその化合物	㎖/ℓ	0.01		<0.001										
基 6	鉛及びその化合物	㎖/ℓ	0.01		<0.001										
基 7	ヒ素及びその化合物	㎖/ℓ	0.01		<0.001										
基 8	六価クロム化合物	㎖/ℓ	0.02		<0.002										
基 9	亜硝酸態窒素	㎖/ℓ	0.04		<0.004										
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	㎖/ℓ	0.01		<0.001										
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	㎖/ℓ	10	5.8	5.7	5.8	5.9								
基 12	フッ素及びその化合物	㎖/ℓ	0.8		0.06										
基 13	ホウ素及びその化合物	㎖/ℓ	1.0		<0.1										
基 14	四塩化炭素	㎖/ℓ	0.002		<0.0002										
基 15	1, 4－ジオキサン	㎖/ℓ	0.05		<0.005										
基 16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	㎖/ℓ	0.04		<0.001										
基 17	ジクロロメタン	㎖/ℓ	0.02		<0.001										
基 18	テトラクロロエチレン	㎖/ℓ	0.01		<0.001										
基 19	トリクロロエチレン	㎖/ℓ	0.01		<0.001										
基 20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタネ酸(PFOA)	㎖/ℓ	0.00005		0.000005										
基 21	ベンゼン	㎖/ℓ	0.01		<0.001										
基 22	塩素酸	㎖/ℓ	0.6		<0.05										
基 23	クロロ酢酸	㎖/ℓ	0.02		0.002										
基 24	クロロホルム	㎖/ℓ	0.06		<0.001										
基 25	ジクロロ酢酸	㎖/ℓ	0.03		<0.002										
基 26	ジブロモクロロメタン	㎖/ℓ	0.1		<0.001										
基 27	臭素酸	㎖/ℓ	0.01		0.001										
基 28	総トリハロメタン	㎖/ℓ	0.1		<0.001										
基 29	トリクロロ酢酸	㎖/ℓ	0.03		<0.002										
基 30	ブロモジクロロメタン	㎖/ℓ	0.03		<0.001										
基 31	ブロモホルム	㎖/ℓ	0.09		<0.001										
基 32	ホルムアルデヒド	㎖/ℓ	0.08		<0.008										
基 33	亜鉛及びその化合物	㎖/ℓ	1.0		<0.005										
基 34	アルミニウム及びその化合物	㎖/ℓ	0.2		<0.005										
基 35	鉄及びその化合物	㎖/ℓ	0.3		<0.005										
基 36	銅及びその化合物	㎖/ℓ	1.0		<0.005										
基 37	ナトリウム及びその化合物	㎖/ℓ	200		19										
基 38	マンガン及びその化合物	㎖/ℓ	0.05		<0.005										
基 39	塩化物イオン	㎖/ℓ	200	18	17	18	18								
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	㎖/ℓ	300		190										
基 41	蒸発残留物	㎖/ℓ	500		280										
基 42	陰イオン界面活性剤	㎖/ℓ	0.2		<0.02										
基 43	ジェオスミン	㎖/ℓ	0.00001												
基 44	2－メチルイソボルネオール	㎖/ℓ	0.00001												
基 45	非イオン界面活性剤	㎖/ℓ	0.02		<0.002										
基 46	フェノール類	㎖/ℓ	0.005		<0.0005										
基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	㎖/ℓ	3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								
基 48	pH値	—	5.8～8.6	7.5	7.6	7.5	7.6								
基 49	味	異常でない事	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基 50	臭気	異常でない事	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基 51	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基 52	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
	気温	℃		16.0	24.4	19.7	28.7								
	水温	℃		18.8	21.4	20.0	24.2								
	遊離残留塩素(採水者測定)	㎖/ℓ		0.40	0.40	0.40	0.40								

令和8年度 共栄公会堂				10項目	50項目	10項目	10項目								
No.	検査項目	単位	基準値	4月21日	5月19日	6月9日	7月14日								
基 1	一般細菌	個/㎖	100	0	0	0	0								
基 2	大腸菌	MPN/100㎖	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
基 3	カドミウム及びその化合物	㎖/ℓ	0.003		<0.0003										
基 4	水銀及びその化合物	㎖/ℓ	0.0005		<0.00005										
基 5	セレン及びその化合物	㎖/ℓ	0.01		<0.001										
基 6	鉛及びその化合物	㎖/ℓ	0.01		<0.001										
基 7	ヒ素及びその化合物	㎖/ℓ	0.01		<0.001										
基 8	六価クロム化合物	㎖/ℓ	0.02		<0.002										
基 9	亜硝酸態窒素	㎖/ℓ	0.04		<0.004										
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	㎖/ℓ	0.01		<0.001										
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	㎖/ℓ	10	5.4	5.4	5.3	5.3								
基 12	フッ素及びその化合物	㎖/ℓ	0.8		0.05										
基 13	ホウ素及びその化合物	㎖/ℓ	1.0		<0.1										
基 14	四塩化炭素	㎖/ℓ	0.002		<0.0002										
基 15	1, 4-ジオキサン	㎖/ℓ	0.05		<0.005										
基 16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	㎖/ℓ	0.04		<0.001										
基 17	ジクロロメタン	㎖/ℓ	0.02		<0.001										
基 18	テトラクロロエチレン	㎖/ℓ	0.01		<0.001										
基 19	トリクロロエチレン	㎖/ℓ	0.01		<0.001										
基 20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	㎖/ℓ	0.00005		0.000006										
基 21	ベンゼン	㎖/ℓ	0.01		<0.001										
基 22	塩素酸	㎖/ℓ	0.6		<0.05										
基 23	クロロ酢酸	㎖/ℓ	0.02		0.002										
基 24	クロロホルム	㎖/ℓ	0.06		<0.001										
基 25	ジクロロ酢酸	㎖/ℓ	0.03		<0.002										
基 26	ジブromクロロメタン	㎖/ℓ	0.1		<0.001										
基 27	臭素酸	㎖/ℓ	0.01		<0.001										
基 28	総トリハロメタン	㎖/ℓ	0.1		0.001										
基 29	トリクロロ酢酸	㎖/ℓ	0.03		<0.002										
基 30	ブromジクロロメタン	㎖/ℓ	0.03		0.001										
基 31	ブromホルム	㎖/ℓ	0.09		<0.001										
基 32	ホルムアルデヒド	㎖/ℓ	0.08		<0.008										
基 33	亜鉛及びその化合物	㎖/ℓ	1.0		<0.005										
基 34	アルミニウム及びその化合物	㎖/ℓ	0.2		<0.005										
基 35	鉄及びその化合物	㎖/ℓ	0.3		<0.005										
基 36	銅及びその化合物	㎖/ℓ	1.0		<0.005										
基 37	ナトリウム及びその化合物	㎖/ℓ	200		18										
基 38	マンガン及びその化合物	㎖/ℓ	0.05		<0.005										
基 39	塩化物イオン	㎖/ℓ	200	19	17	18	17								
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	㎖/ℓ	300		190										
基 41	蒸発残留物	㎖/ℓ	500		270										
基 42	陰イオン界面活性剤	㎖/ℓ	0.2		<0.02										
基 43	ジェオスミン	㎖/ℓ	0.00001												
基 44	2-メチルイソボルネオール	㎖/ℓ	0.00001												
基 45	非イオン界面活性剤	㎖/ℓ	0.02		<0.002										
基 46	フェノール類	㎖/ℓ	0.005		<0.0005										
基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	㎖/ℓ	3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								
基 48	pH値	—	5.8～8.6	7.4	7.5	7.4	7.5								
基 49	味	異常でない事	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基 50	臭気	異常でない事	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基 51	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基 52	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
	気温	℃		17.8	28.1	21.5	32.3								
	水温	℃		16.8	19.3	19.5	20.6								
	遊離残留塩素(採水者測定)	㎖/ℓ		0.40	0.40	0.40	0.40								

令和8年度 北泉公民館				10項目	50項目	10項目	10項目								
No.	検査項目	単位	基準値	4月21日	5月19日	6月9日	7月14日								
基 1	一般細菌	個/mℓ	100	0	0	0	0								
基 2	大腸菌	MPN/100mℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
基 3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003		<0.0003										
基 4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005		<0.00005										
基 5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02		<0.002										
基 9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04		<0.004										
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	5.4	5.3	5.3	5.2								
基 12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8		0.05										
基 13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.1										
基 14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002		<0.0002										
基 15	1, 4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05		<0.005										
基 16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04		<0.001										
基 17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02		<0.001										
基 18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/ℓ	0.00005		0.000006										
基 21	ベンゼン	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 22	塩素酸	mg/ℓ	0.6		<0.05										
基 23	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02		0.002										
基 24	クロロホルム	mg/ℓ	0.06		<0.001										
基 25	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		<0.002										
基 26	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1		<0.001										
基 27	臭素酸	mg/ℓ	0.01		<0.001										
基 28	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1		<0.001										
基 29	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		<0.002										
基 30	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03		<0.001										
基 31	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09		<0.001										
基 32	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08		<0.008										
基 33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.005										
基 34	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2		<0.005										
基 35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3		<0.005										
基 36	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.005										
基 37	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200		17										
基 38	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05		<0.005										
基 39	塩化物イオン	mg/ℓ	200	18	17	17	17								
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300		190										
基 41	蒸発残留物	mg/ℓ	500		280										
基 42	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2		<0.02										
基 43	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001												
基 44	2-メチルレインボルネオール	mg/ℓ	0.00001												
基 45	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02		<0.002										
基 46	フェノール類	mg/ℓ	0.005		<0.0005										
基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								
基 48	pH値	—	5.8～8.6	7.5	7.5	7.5	7.5								
基 49	味	異常でない事	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基 50	臭気	異常でない事	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基 51	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基 52	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
	気温	℃		16.4	25.2	19.9	30								
	水温	℃		17.5	20.6	21.0	24.6								
	遊離残留塩素(採水者測定)	mg/ℓ		0.40	0.40	0.40	0.40								

令和8年度 下真下受水場				10項目	50項目	10項目	10項目								
No.	検査項目	単位	基準値	4月21日	5月19日	6月9日	7月14日								
基 1	一般細菌	個/㎖	100	0	0	0	0								
基 2	大腸菌	MPN/100㎖	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
基 3	カドミウム及びその化合物	㎖/ℓ	0.003		<0.0003										
基 4	水銀及びその化合物	㎖/ℓ	0.0005		<0.00005										
基 5	セレン及びその化合物	㎖/ℓ	0.01		<0.001										
基 6	鉛及びその化合物	㎖/ℓ	0.01		<0.001										
基 7	ヒ素及びその化合物	㎖/ℓ	0.01		<0.001										
基 8	六価クロム化合物	㎖/ℓ	0.02		<0.002										
基 9	亜硝酸態窒素	㎖/ℓ	0.04		<0.004										
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	㎖/ℓ	0.01		<0.001										
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	㎖/ℓ	10	3.2	3.1	3.3	3.4								
基 12	フッ素及びその化合物	㎖/ℓ	0.8		0.08										
基 13	ホウ素及びその化合物	㎖/ℓ	1.0		<0.1										
基 14	四塩化炭素	㎖/ℓ	0.002		<0.0002										
基 15	1, 4-ジオキサン	㎖/ℓ	0.05		<0.005										
基 16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	㎖/ℓ	0.04		<0.001										
基 17	ジクロロメタン	㎖/ℓ	0.02		<0.001										
基 18	テトラクロロエチレン	㎖/ℓ	0.01		<0.001										
基 19	トリクロロエチレン	㎖/ℓ	0.01		<0.001										
基 20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタネン酸(PFOA)	㎖/ℓ	0.00005		<0.000005										
基 21	ベンゼン	㎖/ℓ	0.01		<0.001										
基 22	塩素酸	㎖/ℓ	0.6		<0.05										
基 23	クロロ酢酸	㎖/ℓ	0.02		<0.002										
基 24	クロロホルム	㎖/ℓ	0.06		0.004										
基 25	ジクロロ酢酸	㎖/ℓ	0.03		0.005										
基 26	ジブロモクロロメタン	㎖/ℓ	0.1		0.003										
基 27	臭素酸	㎖/ℓ	0.01		<0.001										
基 28	総トリハロメタン	㎖/ℓ	0.1		0.012										
基 29	トリクロロ酢酸	㎖/ℓ	0.03		0.005										
基 30	ブロモジクロロメタン	㎖/ℓ	0.03		0.004										
基 31	ブロモホルム	㎖/ℓ	0.09		0.001										
基 32	ホルムアルデヒド	㎖/ℓ	0.08		<0.008										
基 33	亜鉛及びその化合物	㎖/ℓ	1.0		<0.005										
基 34	アルミニウム及びその化合物	㎖/ℓ	0.2		0.006										
基 35	鉄及びその化合物	㎖/ℓ	0.3		<0.005										
基 36	銅及びその化合物	㎖/ℓ	1.0		<0.005										
基 37	ナトリウム及びその化合物	㎖/ℓ	200		14										
基 38	マンガン及びその化合物	㎖/ℓ	0.05		<0.005										
基 39	塩化物イオン	㎖/ℓ	200	17	16	17	16								
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	㎖/ℓ	300		110										
基 41	蒸発残留物	㎖/ℓ	500		190										
基 42	陰イオン界面活性剤	㎖/ℓ	0.2		<0.02										
基 43	ジェオスミン	㎖/ℓ	0.00001												
基 44	2-メチルイソボルネオール	㎖/ℓ	0.00001												
基 45	非イオン界面活性剤	㎖/ℓ	0.02		<0.002										
基 46	フェノール類	㎖/ℓ	0.005		<0.0005										
基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	㎖/ℓ	3	0.5	0.4	0.6	0.5								
基 48	pH値	—	5.8～8.6	7.3	7.4	7.2	7.2								
基 49	味	異常でない事	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基 50	臭気	異常でない事	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基 51	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基 52	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
	気温	℃		17.5	27.3	21.2	31.4								
	水温	℃		17.8	20.2	21.5	23.8								
	遊離残留塩素(採水者測定)	㎖/ℓ		0.40	0.40	0.30	0.40								

令和8年度 旧宮内公会堂				10項目	50項目	10項目	10項目								
No.	検査項目	単位	基準値	4月21日	5月19日	6月9日	7月14日								
基 1	一般細菌	個/㎖	100	0	0	0	0								
基 2	大腸菌	MPN/100㎖	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
基 3	カドミウム及びその化合物	㎎/ℓ	0.003		<0.0003										
基 4	水銀及びその化合物	㎎/ℓ	0.0005		<0.00005										
基 5	セレン及びその化合物	㎎/ℓ	0.01		<0.001										
基 6	鉛及びその化合物	㎎/ℓ	0.01		<0.001										
基 7	ヒ素及びその化合物	㎎/ℓ	0.01		<0.001										
基 8	六価クロム化合物	㎎/ℓ	0.02		<0.002										
基 9	亜硝酸態窒素	㎎/ℓ	0.04		<0.004										
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	㎎/ℓ	0.01		<0.001										
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	㎎/ℓ	10	3.2	3.1	3.2	2.9								
基 12	フッ素及びその化合物	㎎/ℓ	0.8		0.08										
基 13	ホウ素及びその化合物	㎎/ℓ	1.0		<0.1										
基 14	四塩化炭素	㎎/ℓ	0.002		<0.0002										
基 15	1, 4-ジオキサン	㎎/ℓ	0.05		<0.005										
基 16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	㎎/ℓ	0.04		<0.001										
基 17	ジクロロメタン	㎎/ℓ	0.02		<0.001										
基 18	テトラクロロエチレン	㎎/ℓ	0.01		<0.001										
基 19	トリクロロエチレン	㎎/ℓ	0.01		<0.001										
基 20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタネン酸(PFOA)	㎎/ℓ	0.00005		<0.000005										
基 21	ベンゼン	㎎/ℓ	0.01		<0.001										
基 22	塩素酸	㎎/ℓ	0.6		<0.05										
基 23	クロロ酢酸	㎎/ℓ	0.02		<0.002										
基 24	クロロホルム	㎎/ℓ	0.06		0.004										
基 25	ジクロロ酢酸	㎎/ℓ	0.03		0.005										
基 26	ジブromクロロメタン	㎎/ℓ	0.1		0.003										
基 27	臭素酸	㎎/ℓ	0.01		<0.001										
基 28	総トリハロメタン	㎎/ℓ	0.1		0.011										
基 29	トリクロロ酢酸	㎎/ℓ	0.03		0.005										
基 30	ブromジクロロメタン	㎎/ℓ	0.03		0.004										
基 31	ブromホルム	㎎/ℓ	0.09		<0.001										
基 32	ホルムアルデヒド	㎎/ℓ	0.08		<0.008										
基 33	亜鉛及びその化合物	㎎/ℓ	1.0		<0.005										
基 34	アルミニウム及びその化合物	㎎/ℓ	0.2		<0.005										
基 35	鉄及びその化合物	㎎/ℓ	0.3		<0.005										
基 36	銅及びその化合物	㎎/ℓ	1.0		<0.005										
基 37	ナトリウム及びその化合物	㎎/ℓ	200		14										
基 38	マンガン及びその化合物	㎎/ℓ	0.05		<0.005										
基 39	塩化物イオン	㎎/ℓ	200	18	16	17	17								
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	㎎/ℓ	300		110										
基 41	蒸発残留物	㎎/ℓ	500		180										
基 42	陰イオン界面活性剤	㎎/ℓ	0.2		<0.02										
基 43	ジェオスミン	㎎/ℓ	0.00001												
基 44	2-メチルイソボルネオール	㎎/ℓ	0.00001												
基 45	非イオン界面活性剤	㎎/ℓ	0.02		<0.002										
基 46	フェノール類	㎎/ℓ	0.005		<0.0005										
基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	㎎/ℓ	3	0.5	0.3	0.6	0.5								
基 48	pH値	—	5.8～8.6	7.5	7.5	7.5	7.5								
基 49	味	異常でない事	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基 50	臭気	異常でない事	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基 51	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基 52	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
	気温	℃		17.8	29.3	20.8	33.1								
	水温	℃		17.8	20.5	19.7	23.8								
	遊離残留塩素(採水者測定)	㎎/ℓ		0.40	0.40	0.40	0.40								