

令和6年度 堀田農村公園				10項目	49項目	10項目	10項目	51項目	10項目	10項目	49項目	10項目	10項目	49項目	10項目
No.	検査項目	単位	基準値	4月22日	5月13日	6月10日	7月8日	8月19日	9月9日	10月15日	11月18日	12月9日	1月20日	2月10日	
基 1	一般細菌	個/ml	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基 2	大腸菌	MPN/100ml	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
基 3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
基 4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
基 5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 8	六価クロム化合物	mg/l	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10	5.6	5.6	5.4	5.4	5.6	5.6	5.4	5.6	5.5	5.6	5.5	
基 12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8		0.06			0.06			0.05			0.06	
基 13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
基 14	四塩化炭素	mg/l	0.002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
基 15	1, 4-ジジオキサン	mg/l	0.05		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
基 17	ジクロロメタン	mg/l	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 20	ベンゼン	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 21	塩素酸	mg/l	0.6		<0.05			0.06			0.06			0.06	
基 22	クロロ酢酸	mg/l	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 23	クロロホルム	mg/l	0.06		0.001			0.002			<0.001			<0.001	
基 24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1		<0.001			0.002			0.001			<0.001	
基 26	臭素酸	mg/l	0.01		<0.001			0.001			<0.001			<0.001	
基 27	総トリハロメタン	mg/l	0.1		<0.001			0.006			0.003			<0.001	
基 28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03		<0.001			0.001			0.001			<0.001	
基 30	ブロモホルム	mg/l	0.09		<0.001			0.001			0.001			<0.001	
基 31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
基 32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 35	銅及びその化合物	mg/l	1.0		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200		18			17			18			21	
基 37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 38	塩化物イオン	mg/l	200	17	17	17	18	17	18	17	18	18	18	18	
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300		170			170			170			200	
基 40	蒸発残留物	mg/l	500		290			270			270			280	
基 41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
基 42	ジェオスミン	mg/l	0.00001		-			<0.000001			-			-	
基 43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001		-			<0.000001			-			-	
基 44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 45	フェノール類	mg/l	0.005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
基 47	pH値	—	5.8～8.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5
基 48	味	異常でない事	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基 49	臭気	異常でない事	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基 50	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
基 51	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	気温	℃		14.6	18.2	18.4	30.0	31.2	26.8	21.9	14.2	5.2	5.9	3.6	
	水温	℃		17.0	18.0	21.8	25.0	28.0	27.4	24.0	19.5	15.2	9.8	10.0	
	遊離残留塩素(採水者測定)	mg/l		0.40	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40	

令和6年度 田中集落センター				10項目	49項目	10項目	10項目	51項目	10項目	10項目	49項目	10項目	10項目	49項目	10項目
No.	検査項目	単位	基準値	4月22日	5月13日	6月10日	7月8日	8月19日	9月9日	10月15日	11月18日	12月9日	1月20日	2月10日	
基 1	一般細菌	個/㎖	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基 2	大腸菌	MPN/100㎖	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
基 3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
基 4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
基 5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	6.0	5.9	5.6	5.6	5.7	5.9	5.6	5.8	5.8	5.6	5.7	
基 12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8		0.06			0.05			0.06			0.06	
基 13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
基 14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
基 15	1, 4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
基 17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 21	塩素酸	mg/ℓ	0.6		<0.05			0.06			<0.05			<0.05	
基 22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06		0.001			0.002			0.001			<0.006	
基 24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1		<0.001			0.002			0.001			<0.001	
基 26	臭素酸	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1		<0.001			0.006			0.001			<0.001	
基 28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03		<0.001			0.001			<0.001			<0.001	
基 30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09		<0.001			0.001			<0.001			<0.001	
基 31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
基 32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0		0.007			0.006			<0.005			<0.005	
基 33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0		0.006			<0.005			<0.005			<0.005	
基 36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200		17			16			18			19	
基 37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 38	塩化物イオン	mg/ℓ	200	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300		160			180			170			190	
基 40	蒸発残留物	mg/ℓ	500		280			270			270			270	
基 41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
基 42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001		—			<0.000001			—			—	
基 43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001		—			<0.000001			—			—	
基 44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 45	フェノール類	mg/ℓ	0.005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
基 47	pH値	—	5.8～8.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	
基 48	味	異常でない事	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基 49	臭気	異常でない事	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基 50	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
基 51	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	気温	℃		13.9	17.8	18.3	29.7	30.6	26.5	21.3	13.3	4.9	5.9	2.2	
	水温	℃		18.5	19.8	22.0	24.6	27.0	26.0	22.4	19.1	15.8	9.8	11.8	
	遊離残留塩素(採水者測定)	mg/ℓ		0.40	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	

令和6年度 共栄公会堂				10項目	49項目	10項目	10項目	51項目	10項目	10項目	49項目	10項目	10項目	49項目	10項目
No.	検査項目	単位	基準値	4月22日	5月13日	6月10日	7月8日	8月19日	9月9日	10月15日	11月18日	12月9日	1月20日	2月10日	
基 1	一般細菌	個/ml	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基 2	大腸菌	MPN/100ml	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
基 3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
基 4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
基 5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 8	六価クロム化合物	mg/l	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10	5.6	5.5	5.3	5.4	5.5	5.5	5.4	5.7	5.5	5.6	5.5	
基 12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8		0.06			0.05			0.06			0.06	
基 13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
基 14	四塩化炭素	mg/l	0.002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
基 15	1, 4-ジオキサン	mg/l	0.05		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
基 17	ジクロロメタン	mg/l	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 20	ベンゼン	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 21	塩素酸	mg/l	0.6		<0.05			0.06			<0.05			<0.05	
基 22	クロロ酢酸	mg/l	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 23	クロロホルム	mg/l	0.06		0.001			0.003			<0.001			<0.001	
基 24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1		<0.001			0.002			0.002			0.001	
基 26	臭素酸	mg/l	0.01		<0.001			0.002			<0.001			<0.001	
基 27	総トリハロメタン	mg/l	0.1		0.002			0.008			0.004			0.002	
基 28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03		0.001			0.002			0.001			0.001	
基 30	ブロモホルム	mg/l	0.09		<0.001			0.001			0.001			<0.001	
基 31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
基 32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 35	銅及びその化合物	mg/l	1.0		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200		13			13			15			18	
基 37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 38	塩化物イオン	mg/l	200	17	18	18	19	18	18	18	19	19	19	20	
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300		160			170			170			190	
基 40	蒸発残留物	mg/l	500		280			260			260			270	
基 41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
基 42	ジェオスミン	mg/l	0.00001		-			<0.000001			-			-	
基 43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001		-			<0.000001			-			-	
基 44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 45	フェノール類	mg/l	0.005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
基 47	pH値	—	5.8～8.6	7.5	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.5	
基 48	味	異常でない事	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基 49	臭気	異常でない事	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基 50	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
基 51	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	気温	℃		14.6	18.2	18.2	31.0	32.8	27.7	23.2	16.3	6.7	7.6	7.7	
	水温	℃		17.5	18.0	19.5	20.5	23.5	21.0	19.5	17.8	16.2	14.8	14.6	
	遊離残留塩素(採水者測定)	mg/l		0.40	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	

令和6年度 北泉公民館				10項目	49項目	10項目	10項目	51項目	10項目	10項目	49項目	10項目	10項目	49項目	10項目
No.	検査項目	単位	基準値	4月22日	5月13日	6月10日	7月8日	8月19日	9月9日	10月15日	11月18日	12月9日	1月20日	2月10日	
基 1	一般細菌	個/ml	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基 2	大腸菌	MPN/100ml	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
基 3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
基 4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
基 5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 8	六価クロム化合物	mg/l	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10	5.5	5.6	5.4	5.4	5.6	5.6	5.4	5.6	5.5	5.6	5.5	
基 12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8		0.06			0.06			0.06			0.06	
基 13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
基 14	四塩化炭素	mg/l	0.002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
基 15	1, 4-ジオキサン	mg/l	0.05		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
基 17	ジクロロメタン	mg/l	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 20	ベンゼン	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 21	塩素酸	mg/l	0.6		<0.05			0.06			<0.05			<0.05	
基 22	クロロ酢酸	mg/l	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 23	クロロホルム	mg/l	0.06		0.001			0.002			<0.001			<0.001	
基 24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1		<0.001			0.002			0.001			<0.001	
基 26	臭素酸	mg/l	0.01		<0.001			0.002			<0.001			<0.001	
基 27	総トリハロメタン	mg/l	0.1		<0.001			0.006			0.003			<0.001	
基 28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03		<0.001			0.001			0.001			<0.001	
基 30	ブロモホルム	mg/l	0.09		<0.001			0.001			0.001			<0.001	
基 31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
基 32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0		<0.005			0.007			<0.005			<0.005	
基 33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 35	銅及びその化合物	mg/l	1.0		<0.005			0.005			<0.005			<0.005	
基 36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200		17			16			17			22	
基 37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 38	塩化物イオン	mg/l	200	18	17	17	17	17	18	17	18	18	18	18	
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300		160			170			170			180	
基 40	蒸発残留物	mg/l	500		280			270			270			280	
基 41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
基 42	ジェオスミン	mg/l	0.00001		-			<0.000001			-			-	
基 43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001		-			<0.000001			-			-	
基 44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 45	フェノール類	mg/l	0.005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
基 47	pH値	—	5.8～8.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7	7.6	7.5	
基 48	味	異常でない事	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基 49	臭気	異常でない事	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基 50	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
基 51	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	気温	℃		14.5	18.5	18.4	30.9	30	26.9	22.9	16.1	6.1	6.3	5.8	
	水温	℃		18.4	20.0	22.5	25.5	29.3	27.5	23.5	19.6	16.3	12.5	12.2	
	遊離残留塩素(採水者測定)	mg/l		0.40	0.50	0.50	0.50	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	

令和6年度 下真下受水場				10項目	49項目	10項目	10項目	51項目	10項目	10項目	49項目	10項目	10項目	49項目	10項目
No.	検査項目	単位	基準値	4月22日	5月13日	6月10日	7月8日	8月19日	9月9日	10月15日	11月18日	12月9日	1月20日	2月10日	
基 1	一般細菌	個/mℓ	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基 2	大腸菌	MPN/100mℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
基 3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
基 4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
基 5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	3.3	3.1	3.4	3.7	3.2	4.2	3.9	3.9	3.7	3.7	3.6	
基 12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8		0.07			0.08			0.08			0.09	
基 13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
基 14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
基 15	1, 4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
基 17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 21	塩素酸	mg/ℓ	0.6		<0.05			0.07			<0.05			<0.05	
基 22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06		0.005			0.012			0.004			0.004	
基 24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		0.005			<0.002			0.002			0.002	
基 25	ジブromクロロメタン	mg/ℓ	0.1		0.004			0.007			0.006			0.006	
基 26	臭素酸	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1		0.014			0.029			0.018			0.018	
基 28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		0.005			0.009			0.003			0.003	
基 29	ブromジクロロメタン	mg/ℓ	0.03		0.005			0.008			0.006			0.006	
基 30	ブromホルム	mg/ℓ	0.09		<0.001			0.002			0.002			0.002	
基 31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
基 32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2		0.006			0.008			0.005			0.005	
基 34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3		0.005			0.007			0.006			0.006	
基 35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200		11			13			15			15	
基 37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 38	塩化物イオン	mg/ℓ	200	16	15	17	18	16	17	16	18	19	20	18	
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300		96			120			120			120	
基 40	蒸発残留物	mg/ℓ	500		160			200			200			200	
基 41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
基 42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001		—			<0.000001			—			—	
基 43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001		—			<0.000001			—			—	
基 44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 45	フェノール類	mg/ℓ	0.005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	
基 47	pH値	—	5.8～8.6	7.3	7.2	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4	7.3	7.2	
基 48	味	異常でない事	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基 49	臭気	異常でない事	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基 50	色度	度	5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
基 51	濁度	度	2	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	気温	℃		14.6	18.9	18.5	31.0	32.5	27.5	23.5	16	6.9	7.2	7.9	
	水温	℃		18.0	19.5	22.5	24.8	29.3	27.8	23.5	19.8	15.2	11.0	11.4	
	遊離残留塩素(採水者測定)	mg/ℓ		0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	0.20	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	

令和6年度 旧宮内公会堂				10項目	49項目	10項目	10項目	51項目	10項目	10項目	49項目	10項目	10項目	49項目	10項目
No.	検査項目	単位	基準値	4月22日	5月13日	6月10日	7月8日	8月19日	9月9日	10月15日	11月18日	12月9日	1月20日	2月10日	
基 1	一般細菌	個/ml	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基 2	大腸菌	MPN/100ml	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
基 3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
基 4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
基 5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 8	六価クロム化合物	mg/l	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10	2.6	3.1	3.3	3.3	2.7	3.6	3.8	3.3	3.5	3.7	3.2	
基 12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8		0.07			0.08			0.08			0.09	
基 13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
基 14	四塩化炭素	mg/l	0.002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
基 15	1, 4-ヘジオキサン	mg/l	0.05		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
基 17	ジクロロメタン	mg/l	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 20	ベンゼン	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 21	塩素酸	mg/l	0.6		<0.05			0.05			<0.05			<0.05	
基 22	クロロ酢酸	mg/l	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 23	クロロホルム	mg/l	0.06		0.006			0.015			0.004			0.003	
基 24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03		0.006			0.012			0.005			0.004	
基 25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1		0.005			0.006			0.006			0.004	
基 26	臭素酸	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 27	総トリハロメタン	mg/l	0.1		0.018			0.031			0.017			0.013	
基 28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03		0.006			0.012			0.004			0.005	
基 29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03		0.006			0.009			0.006			0.005	
基 30	ブロモホルム	mg/l	0.09		0.001			0.001			0.001			0.001	
基 31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
基 32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2		0.006			0.016			0.006			<0.005	
基 34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 35	銅及びその化合物	mg/l	1.0		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200		12			13			15			15	
基 37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 38	塩化物イオン	mg/l	200	16	16	18	19	17	17	17	20	20	20	22	
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300		93			98			110			100	
基 40	蒸発残留物	mg/l	500		170			170			190			200	
基 41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
基 42	ジェオスミン	mg/l	0.00001		-			<0.000001			-			-	
基 43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001		-			<0.000001			-			-	
基 44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 45	フェノール類	mg/l	0.005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	
基 47	pH値	—	5.8～8.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7	7.3	7.5	
基 48	味	異常でない事	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基 49	臭気	異常でない事	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基 50	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
基 51	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	気温	℃		14.9	18.8	18.5	32.2	33.3	28.2	23.2	15.3	6.9	7.2	8.8	
	水温	℃		17.3	18.6	21.8	24.4	28.7	27.0	22.8	19.2	15.4	11.0	9.8	
	遊離残留塩素(採水者測定)	mg/l		0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40	

令和6年度 各浄水場・全項目

NO	検査項目	単位	基準値	第一浄水場	第二浄水場	都島浄水場	児玉浄水場	最大値	最小値
				8月19日	8月19日	8月19日	8月19日		
基 1	一般細菌	個/㎖	100	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	MPN/100㎖	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基 3	カドミウム及びその化合物	㎎/ℓ	0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基 4	水銀及びその化合物	㎎/ℓ	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基 5	セレン及びその化合物	㎎/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 6	鉛及びその化合物	㎎/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 7	ヒ素及びその化合物	㎎/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 8	六価クロム化合物	㎎/ℓ	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基 9	亜硝酸態窒素	㎎/ℓ	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	㎎/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	㎎/ℓ	10	6.8	5.6	5.7	3.8	6.8	3.8
基 12	フッ素及びその化合物	㎎/ℓ	0.8	0.06	0.06	0.05	0.09	0.08	<0.08
基 13	ホウ素及びその化合物	㎎/ℓ	1.0	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
基 14	四塩化炭素	㎎/ℓ	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基 15	1, 4－ジオキサン	㎎/ℓ	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基 16	シス－1, 2－ジクロロエチレン	㎎/ℓ	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基 17	ジクロロメタン	㎎/ℓ	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基 18	テトラクロロエチレン	㎎/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 19	トリクロロエチレン	㎎/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 20	ベンゼン	㎎/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 21	塩素酸	㎎/ℓ	0.6	0.08	0.06	0.06	0.12	0.12	<0.06
基 22	クロロ酢酸	㎎/ℓ	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基 23	クロロホルム	㎎/ℓ	0.06	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	0.003	<0.001
基 24	ジクロロ酢酸	㎎/ℓ	0.03	<0.002	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
基 25	ジブロモクロロメタン	㎎/ℓ	0.1	0.001	0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001
基 26	臭素酸	㎎/ℓ	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001
基 27	総トリハロメタン	㎎/ℓ	0.1	0.004	0.007	<0.001	0.003	0.007	<0.001
基 28	トリクロロ酢酸	㎎/ℓ	0.03	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
基 29	ブロモジクロロメタン	㎎/ℓ	0.03	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.002	<0.001
基 30	ブロモホルム	㎎/ℓ	0.09	0.003	0.001	<0.001	0.001	0.003	<0.001
基 31	ホルムアルデヒド	㎎/ℓ	0.08	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基 32	亜鉛及びその化合物	㎎/ℓ	1.0	<0.01	0.016	<0.01	<0.01	0.016	<0.01
基 33	アルミニウム及びその化合物	㎎/ℓ	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	0.007	0.007	<0.02
基 34	鉄及びその化合物	㎎/ℓ	0.3	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基 35	銅及びその化合物	㎎/ℓ	1.0	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基 36	ナトリウム及びその化合物	㎎/ℓ	200	17	13	24	12	24	12
基 37	マンガン及びその化合物	㎎/ℓ	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基 38	塩化物イオン	㎎/ℓ	200	20	18	16	11	20	11
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	㎎/ℓ	300	190	170	170	150	190	150
基 40	蒸発残留物	㎎/ℓ	500	290	260	290	230	290	230
基 41	陰イオン界面活性剤	㎎/ℓ	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基 42	ジェオスミン	㎎/ℓ	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基 43	2－メチルイソボルネオール	㎎/ℓ	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基 44	非イオン界面活性剤	㎎/ℓ	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基 45	フェノール類	㎎/ℓ	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	㎎/ℓ	3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.4	<0.3
基 47	pH値	—	5.8～8.6	7.7	7.4	7.8	6.9	7.8	6.9
基 48	味	異常でない事	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—
基 49	臭気	異常でない事	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—
基 50	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	—
基 51	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—
	気温	℃		29.2	31.0	30.6	21.2		
	水温	℃		20.6	20.0	27.8	21.5		
	遊離残留塩素(採水者測定)	㎎/ℓ		0.50	0.50	0.40	0.50		

令和6年度 本庄市水道事業 水質管理目標設定項目水質検査結果

採水日：令和6年8月19日

No.	水質管理目標設定項目	単 位	水質目標値	堀田出荷所給水栓	宮内公会堂給水栓
管 1	アンチモン及びその化合物	mg/ℓ	0.02	<0.001	<0.001
管 2	ウラン及びその化合物	mg/ℓ	0.002(暫定)	0.0004	<0.0002
管 3	ニッケル及びその化合物	mg/ℓ	0.02	<0.002	<0.002
管 4	削除	－	削除	－	－
管 5	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.004	<0.0004	<0.0004
管 6	削除	－	削除	－	－
管 7	削除	－	削除	－	－
管 8	トルエン	mg/ℓ	0.4	<0.001	<0.001
管 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/ℓ	0.1	<0.008	<0.008
管 10	亜塩素酸 ※1	mg/ℓ	0.6	－	－
管 11	削除	－	削除	－	－
管 12	二酸化塩素 ※1	mg/ℓ	0.6	－	－
管 13	ジクロロアセトニトリル	mg/ℓ	0.01(暫定)	<0.001	0.001
管 14	抱水クロラール	mg/ℓ	0.02(暫定)	<0.002	0.003
管 15	農薬類	mg/ℓ	1 ※3	不検出※2	不検出※2
管 16	残留塩素	mg/ℓ	1	0.50	0.40
管 17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	10～100	170	98
管 18	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.01	<0.001	<0.001
管 19	遊離炭酸	mg/ℓ	20	5.7	2.7
管 20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.3	<0.001	<0.001
管 21	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)	mg/ℓ	0.02	<0.002	<0.002
管 22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/ℓ	3	1.1	2.0
管 23	臭気強度 (TON)		3	<1	<1
管 24	蒸発残留物	mg/ℓ	30～200	270	170
管 25	濁度	度	1	<0.1	<0.1
管 26	pH値		7.5	7.6	7.6
管 27	腐食性(ランゲリア指数)		-1～0 ※4	-0.06	-0.53
管 28	従属栄養細菌	CFU/ml	2000	0	2
管 29	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.1	<0.001	<0.001
管 30	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.1	<0.005	0.016
管 31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/ℓ	0.00005(暫定)	0.000009	<0.000005
	気温	℃	－	31.2	33.3
	水温	℃	－	28.0	28.7
	遊離残留塩素(採水者測定)	mg/ℓ	－	0.50	0.40

赤文字:水質管理目標設定項目の目標値に不適合を示します。

- ※1 本庄市では二酸化塩素を使用していないため、検査を省略します。
 ※2 農薬全項目検査し、全ての項目で検出下限値以下です。
 ※3 各農薬ごとの検出値を各目標値で除した値の合計値。
 ※4 ー1程度以上とし、極力0に近づける。

令和6年度 埼玉県水道水質管理計画に基づく水質監視

採水箇所 原水:13号井戸 浄水:第二浄水場給水栓

NO.	水質管理目標設定項目	目標値(mg/ℓ)	採水日:7月18日		採水日:1月14日	
			浄水	原水	浄水	原水
	アンチモン及びその化合物	0.02	—	<0.0002	—	<0.0002
	ウラン及びその化合物	0.002	—	0.0005	—	0.0004
	ニッケル及びその化合物	0.02	—	<0.001	—	<0.001
	削除		—	—	—	—
	1, 2-ジクロロエタン	0.004	—	<0.0004	—	<0.0004
	トルエン	0.4	—	<0.002	—	<0.002
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08	—	<0.008	—	<0.008
	ジクロロアセトニトリル	0.01	<0.001	—	<0.001	—
	抱水クロラール	0.02	<0.002	—	<0.002	—
	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3	—	<0.002	—	<0.002
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02	—	<0.002	—	<0.002
	1, 1-ジクロロエチレン	0.1	—	<0.002	—	<0.002
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	—	0.000019	—	0.000012
	気温(℃)		29.0	29.0	10.0	9.0
	水温(℃)		21.0	18.0	8.0	16.0

採水箇所 原水:13号井戸

NO.	農薬類	目標値(mg/ℓ)	7月18日
1	1, 3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0005
2	2, 4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)	0.02	<0.0002
3	EPN	0.004	<0.00004
4	アトラジン	0.01	<0.0001
5	アラクロール	0.03	<0.0003
6	イソキサチオン	0.005	<0.00005
7	エスプロカルブ	0.03	<0.0003
8	オキシシン銅(有機銅)	0.03	<0.0003
9	カフェンストロール	0.008	<0.00008
10	カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	0.0003	<0.000003
11	クロルピリホス	0.00003	<0.003
12	クロタロニル(TPN)	0.05	<0.0005
13	ジウロン(DCMU)	0.02	<0.0002
14	ジクロベニル(DBN)	0.03	<0.0003
15	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	<0.00004
16	シマジン(CAT)	0.003	<0.00003
17	シメトリン	0.03	<0.0003
18	ダイアジノン	0.003	<0.00003
19	チラウム	0.02	<0.0002
20	チオベンカルブ	0.02	<0.0002
21	トリクロピル	0.006	<0.00006
22	トリクロロホン(DEP)	0.005	<0.00005
23	トリフルラリン	0.06	<0.0006
24	フィプロニル	0.0005	<0.000005
25	フェントロチオン(MEP)	0.01	<0.0001
26	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	<0.0003
27	フェンチオン(MPP)	0.006	<0.00006
28	フェントエート(PAP)	0.007	<0.00007
29	ブタミホス	0.02	<0.0002
30	プレチラクロール	0.05	<0.0005
31	プロペナゾール	0.03	<0.0003
32	プロモブチド	0.1	<0.001
33	ベノミル	0.02	<0.0002
34	メコプロップ(MCPP)	0.05	<0.0005
35	メソミル	0.03	<0.0003
36	メチダチオン(DMTP)	0.004	<0.00004
37	メフェナセツト	0.02	<0.0002
38	モリネート	0.005	<0.00005