

給水装置工事申込書チェックポイント

表紙		チ ェ ッ ク
日付	提出日が記入されているか	☐
あて先	「本庄市水道事業 本庄市長」になっているか	☐
申込者 (装置所有者)	住所、氏名、電話番号が記入されているか	☐
	氏名にフリガナがふられているか	☐
お客様番号	「改造」及び「撤去」申請の場合、記入がされているか（「新設」の場合は空欄）	☐
工事施行場所	地番が記入されているか（住所ではない） ※「字～」まで記入する	☐
工事の種別	「新設」「改造」「撤去」のいずれかにチェックが入っているか	☐
	メーター口径が記入されているか	☐
	利用形態のいずれかにチェックが入っているか	☐
	利用形態のチェックが一番右（その他）の場合、チェック欄の右に利用形態が記入されているか	☐
	増径又は減径の場合、変更前と変更後の口径が記入されているか	☐
工事の原因	いずれかにチェックが入っているか	☐
工事予定期間	提出日と齟齬が無い期間が記入されているか ※6月に提出なのに、5月からとなっている場合はNG	☐
給水区分	いずれかにチェックが入っているか	☐
	受水槽給水の場合、報告書の提出はあるか	☐
添付書類	書類が添付され、チェックが入っているか	☐
承認欄の申込者	氏名や会社名等を記入した場合、誤りはないか	☐

委任状		チ ェ ッ ク
被委任者	本庄市指定給水装置工事事業者の所在地、名称、代表者名が記入されているか	☐
日付	提出日以前の日付（離れ過ぎていない）で記入されているか	☐
委任者（申込者）	表紙と同じ申込者の住所、氏名（フリガナも）が記入されているか。	☐
	申込者が自署しない場合は、押印があるか。 (申込者が氏名を自署する場合は、押印不要)	☐

案内図		チ ェ ッ ク
場所が判別できるか（古い住宅地図等は不可）		☐

給水装置工事申込書チェックポイント

設計審査書		チ ェ ッ ク
日付	提出日以前の日付（離れ過ぎていない）で記入されているか	☐
指定工事業者	委任状の被委任者と同じ所在地、名称、代表者が記入されているか	☐
工事施行場所	表紙と同じ地番が記入されているか（住所ではない） ※「字～」まで記入する	☐
申込者	表紙と同じ申込者の住所と氏名が記入されているか	☐
使用材料一覧表	主任技術者の氏名が記入されているか	☐
	鑄鉄管からの取出しの場合、コアが記入されているか	☐
	配水管からのサドル分水の場合、フレキシブル継手の長さが600mm以上あるか	☐
	メーターBOXがメーター口径より一段大きいものになっているか	☐
	メーターBOX周辺を工事する場合、丙止水栓と逆止弁が記入されているか	☐
	図面と齟齬が無いよう、使用材料が記入されているか	☐
	本庄市指定材料、JWWA, JIS規格品が使われているか	☐

平面図及び立面図		チ ェ ッ ク
工事施行場所	表紙と同じ地番が記入されているか（住所ではない） ※「字～」まで記入する	☐
申込者	表紙と同じ申込者の住所と氏名が記入されているか	☐
既設管	配水管から記入されているか	☐
	既設管が点線で記入されているか（配水管は黒、給水管は赤）	☐
	配水管及び既設給水管の管種と口径が記入されているか	☐
	連合管の場合、全ての分岐（お客様番号）が記入されているか	☐
新設管	新設給水管が赤の実線で記入されているか	☐
	原則として道路等の境界から2m以内にメーターBOXが設置されているか されていない場合は乙止水栓の記述があるか	☐
	記号がおかしくないか	☐
	埋設深がとれているか（立面図）	☐
	器具名が書かれているか（立面図）	☐
	平面図と立面図で寸法が合っているか	☐
撤去管	黒の実線で記入されているか	☐
その他	使用材料一覧表と齟齬が無いよう、図面に記入されているか	☐
	3階直結の場合、協議書が提出されているか	☐

公図（写）		チ ェ ッ ク
	施行場所が分かるよう、対象地が赤で囲ってあるか（古すぎるものは不可）	☐
	表紙記載の地番や、図面と齟齬が無いか	☐

給水装置工事申込書チェックポイント

利害関係承諾書		チ ェ ッ ク
申込者	表紙と同じ申込者の住所と氏名が記入されているか	☐
承諾文の地番	表紙と同じ地番が記入されているか（住所ではない） ※「字～」まで記入する	☐
日付	提出日以前の日付（離れ過ぎていない）で記入されているか	☐
土地	チェックを入れ、表紙と同じ地番が記入されているか（住所ではない） ※「字～」まで記入する	☐
	土地所有者の住所、氏名が記入されているか	☐
	すべての工事施行場所（民地）について、記入されているか	☐
	共有名義の場合、すべての所有者の記入があるか	☐
	申込者と土地所有者が別人の場合、押印があるか	☐
家屋	2次側（宅内側）の申請の場合、チェックを入れ、所有者の住所と氏名の記載があるか	☐
	共有名義の場合、すべての所有者の記入があるか	☐
	申込者と家屋所有者が別人の場合、押印があるか	☐
給水装置 （共用管）	給水管からの分岐の場合、チェックを入れ、分岐元の給水管を利用している全ての所有者のお客様番号、住所、氏名、押印があるか	☐
	給水管からの分岐の場合、新たに分岐する場所に設置される給水栓の栓数を把握し、利用状況等で水量や水圧変動等が起こることを分岐元の給水管を利用している全ての所有者に十分に説明し理解を得たうえで分岐承諾をいただいているか	☐
	給水管からの分岐の場合、新たに分岐する場所に設置される給水栓の栓数を把握し、分岐元の給水管を利用している他の所有者の利用状況等で水量や水圧変動等が起こることを、申込者が十分に理解しているか	☐

開栓票		チ ェ ッ ク
「新設」と、メーター出庫を伴う「改造」の申込に必要 ※分譲地等で新設だが丙止水栓までの工事でメーター出庫を伴わない場合もあるが、新設なので必要		☐
お客様番号	「改造」申請の場合、申込書と同じ番号が記入されているか（「新設」の場合は空欄）	☐
装置設置場所	申込書と同じ地番が記入されているか（住所ではない） ※「字～」まで記入する	☐
方書（建物名称）	集合住宅の場合、階数、部屋番号等が記入されているか	☐
指定工事業者名	委任状の被委任者と同じ指定工事業者名の記入があるか	☐
装置所有者	申込書と同じ申込者の住所、氏名（フリガナも）、電話番号が記入されているか	☐
水道使用者	住所、氏名（フリガナも）、電話番号が記入されているか	☐
	納付方法の○が付いているか	☐
設置の種別	「新設」「改造」のいずれかにチェックが入っているか	☐
	口径変更の場合、変更前と変更後の口径が記入されているか	☐
案内図	場所が判別できるか	☐
量水器位置計画図	平面図と齟齬が無い場所で記入されているか	☐

申込の前に		チ ェ ッ ク
施行場所 について	他の埋設物（ガス、電気、電話、下水、農水等）の状況を良く確認したか	☐
	他の埋設物がある場合、支障無く施行できるように道路管理者や埋設物所有者と予め協議を行っているか	☐