令和8年度　堀田農村公園				10項目	50項目	10項目	10項目	52項目	10項目						
No.	検査項目	単位	基準値	4月21日	5月19日	6月9日	7月14日	8月18日	9月8日						
基 1	一般細菌	個/mℓ	100	0	0	0	0	0	0						
基 2	大腸菌	MPN/100mℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003		<0.0003			<0.0003							
基 4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005		<0.00005			<0.00005							
基 5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002							
基 9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04		<0.004			<0.004							
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	5.4	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2						
基 12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8		0.06			0.07							
基 13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.1			<0.1							
基 14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002		<0.0002			<0.0002							
基 15	1，4ージオキサン	mg/ℓ	0.05		<0.005			<0.005							
基 16	シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04		<0.001			<0.001							
基 17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02		<0.001			<0.001							
基 18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/ℓ	0.00005		0.000005			<0.000005							
基 21	ベンゼン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 22	塩素酸	mg/ℓ	0.6		<0.05			<0.05							
基 23	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02		0.002			<0.002							
基 24	クロロホルム	mg/ℓ	0.06		<0.001			0.002							
基 25	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		<0.002			<0.002							
基 26	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1		<0.001			0.001							
基 27	臭素酸	mg/ℓ	0.01		0.001			0.002							
基 28	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1		<0.001			0.005							
基 29	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		<0.002			<0.002							
基 30	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03		<0.001			0.001							
基 31	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09		<0.001			0.001							
基 32	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08		<0.008			<0.008							
基 33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.005			<0.005							
基 34	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2		<0.005			<0.005							
基 35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3		<0.005			<0.005							
基 36	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.005			<0.005							
基 37	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200		19			18							
基 38	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05		<0.005			<0.005							
基 39	塩化物イオン	mg/ℓ	200	18	17	17	17	17	17						
基 40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300		190			180							
基 41	蒸発残留物	mg/ℓ	500		280			250							
基 42	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2		<0.02			<0.02							
基 43	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001					0.000001							
基 44	2ーメチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001					0.000001							
基 45	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002							
基 46	フェノール類	mg/ℓ	0.005		<0.0005			<0.0005							
基 47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3						
基 48	pH値	―	5.8～8.6	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4						
基 49	味	異常でない事	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
基 50	臭気	異常でない事	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
基 51	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
基 52	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1						
	気温	℃		16.2	25.2	19.7	29.0	25.5	23.3						
	水温	℃		16.0	20.6	19.9	24.8	31.8	26.0						
	遊離残留塩素（採水者測定）	mg/ℓ		0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40						

令和8年度　田中集落センター				10項目	50項目	10項目	10項目	52項目	10項目						
No.	検査項目	単位	基準値	4月21日	5月19日	6月9日	7月14日	8月18日	9月8日						
基 1	一般細菌	個/mℓ	100	0	0	0	0	0	0						
基 2	大腸菌	MPN/100mℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003		<0.0003			<0.0003							
基 4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005		<0.00005			<0.00005							
基 5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002							
基 9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04		<0.004			<0.004							
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	5.8	5.7	5.8	5.9	5.4	5.8						
基 12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8		0.06			0.07							
基 13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.1			<0.1							
基 14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002		<0.0002			<0.0002							
基 15	1，4ージオキサン	mg/ℓ	0.05		<0.005			<0.005							
基 16	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04		<0.001			<0.001							
基 17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02		<0.001			<0.001							
基 18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/ℓ	0.00005		0.000005			<0.000005							
基 21	ベンゼン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 22	塩素酸	mg/ℓ	0.6		<0.05			<0.05							
基 23	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02		0.002			0.002							
基 24	クロロホルム	mg/ℓ	0.06		<0.001			0.001							
基 25	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		<0.002			<0.002							
基 26	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1		<0.001			0.001							
基 27	臭素酸	mg/ℓ	0.01		0.001			<0.001							
基 28	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1		<0.001			0.002							
基 29	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		<0.002			<0.002							
基 30	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03		<0.001			<0.001							
基 31	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09		<0.001			<0.001							
基 32	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08		<0.008			<0.008							
基 33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.005			0.006							
基 34	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2		<0.005			<0.005							
基 35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3		<0.005			<0.005							
基 36	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.005			0.005							
基 37	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200		19			19							
基 38	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05		<0.005			<0.005							
基 39	塩化物イオン	mg/ℓ	200	18	17	18	18	17	18						
基 40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300		190			180							
基 41	蒸発残留物	mg/ℓ	500		280			270							
基 42	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2		<0.02			<0.02							
基 43	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001					0.000001							
基 44	2ーメチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001					0.000001							
基 45	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002							
基 46	フェノール類	mg/ℓ	0.005		<0.0005			<0.0005							
基 47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3						
基 48	pH値	―	5.8～8.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.4	7.5						
基 49	味	異常でない事	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
基 50	臭気	異常でない事	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
基 51	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
基 52	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
	気温	℃		16.0	24.4	19.7	28.7	32	23.6						
	水温	℃		18.8	21.4	20.0	24.2	25.5	24.2						
	遊離残留塩素（採水者測定）	mg/ℓ		0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40						

令和8年度　共栄公会堂				10項目	50項目	10項目	10項目	52項目	10項目						
No.	検査項目	単位	基準値	4月21日	5月19日	6月9日	7月14日	8月18日	9月8日						
基 1	一般細菌	個/mℓ	100	0	0	0	0	0	0						
基 2	大腸菌	MPN/100mℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003		<0.0003			<0.0003							
基 4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005		<0.00005			<0.00005							
基 5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002							
基 9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04		<0.004			<0.004							
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	5.4	5.4	5.3	5.3	5.2	5.3						
基 12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8		0.05			0.06							
基 13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.1			<0.1							
基 14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002		<0.0002			<0.0002							
基 15	1，4ージオキサン	mg/ℓ	0.05		<0.005			<0.005							
基 16	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04		<0.001			<0.001							
基 17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02		<0.001			<0.001							
基 18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/ℓ	0.00005		0.000006			<0.000005							
基 21	ベンゼン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 22	塩素酸	mg/ℓ	0.6		<0.05			<0.05							
基 23	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02		0.002			<0.002							
基 24	クロロホルム	mg/ℓ	0.06		<0.001			0.002							
基 25	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		<0.002			<0.002							
基 26	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1		<0.001			0.001							
基 27	臭素酸	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 28	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1		0.001			0.004							
基 29	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		<0.002			0.002							
基 30	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03		0.001			0.001							
基 31	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09		<0.001			<0.001							
基 32	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08		<0.008			<0.008							
基 33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.005			<0.005							
基 34	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2		<0.005			<0.005							
基 35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3		<0.005			<0.005							
基 36	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.005			<0.005							
基 37	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200		18			14							
基 38	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05		<0.005			<0.005							
基 39	塩化物イオン	mg/ℓ	200	19	17	18	17	18	18						
基 40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300		190			170							
基 41	蒸発残留物	mg/ℓ	500		270			250							
基 42	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2		<0.02			<0.02							
基 43	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001					0.000001							
基 44	2ーメチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001					0.000001							
基 45	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002							
基 46	フェノール類	mg/ℓ	0.005		<0.0005			<0.0005							
基 47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3						
基 48	pH値	―	5.8～8.6	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.2						
基 49	味	異常でない事	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
基 50	臭気	異常でない事	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
基 51	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
基 52	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
	気温	℃		17.8	28.1	21.5	32.3	26.7	24.6						
	水温	℃		16.8	19.3	19.5	20.6	20.5	20.6						
	遊離残留塩素（採水者測定）	mg/ℓ		0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40						

令和8年度　北泉公民館				10項目	50項目	10項目	10項目	52項目	10項目						
No.	検査項目	単位	基準値	4月21日	5月19日	6月9日	7月14日	8月18日	9月8日						
基 1	一般細菌	個/mℓ	100	0	0	0	0	0	0						
基 2	大腸菌	MPN/100mℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003		<0.0003			<0.0003							
基 4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005		<0.00005			<0.00005							
基 5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002							
基 9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04		<0.004			<0.004							
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	5.4	5.3	5.3	5.2	5.2	5.2						
基 12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8		0.05			0.06							
基 13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.1			<0.1							
基 14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002		<0.0002			<0.0002							
基 15	1，4ージオキサン	mg/ℓ	0.05		<0.005			<0.005							
基 16	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04		<0.001			<0.001							
基 17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02		<0.001			<0.001							
基 18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/ℓ	0.00005		0.000006			0.000005							
基 21	ベンゼン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 22	塩素酸	mg/ℓ	0.6		<0.05			<0.05							
基 23	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02		0.002			<0.002							
基 24	クロロホルム	mg/ℓ	0.06		<0.001			0.001							
基 25	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		<0.002			<0.002							
基 26	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1		<0.001			<0.001							
基 27	臭素酸	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 28	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1		<0.001			0.001							
基 29	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		<0.002			<0.002							
基 30	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03		<0.001			<0.001							
基 31	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09		<0.001			<0.001							
基 32	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08		<0.008			<0.008							
基 33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.005			<0.005							
基 34	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2		<0.005			<0.005							
基 35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3		<0.005			<0.005							
基 36	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.005			<0.005							
基 37	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200		17			17							
基 38	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05		<0.005			<0.005							
基 39	塩化物イオン	mg/ℓ	200	18	17	17	17	17	17						
基 40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300		190			170							
基 41	蒸発残留物	mg/ℓ	500		280			270							
基 42	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2		<0.02			<0.02							
基 43	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001					0.000001							
基 44	2ーメチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001					0.000001							
基 45	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002							
基 46	フェノール類	mg/ℓ	0.005		<0.0005			<0.0005							
基 47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3						
基 48	pH値	―	5.8～8.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4						
基 49	味	異常でない事	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
基 50	臭気	異常でない事	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
基 51	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
基 52	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
	気温	℃		16.4	25.2	19.9	30	26.4	24.3						
	水温	℃		17.5	20.6	21.0	24.6	26.0	25.0						
	遊離残留塩素（採水者測定）	mg/ℓ		0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40						

令和8年度　下真下受水場				10項目	50項目	10項目	10項目	52項目	10項目						
No.	検査項目	単位	基準値	4月21日	5月19日	6月9日	7月14日	8月18日	9月8日						
基 1	一般細菌	個/mℓ	100	0	0	0	0	0	0						
基 2	大腸菌	MPN/100mℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003		<0.0003			<0.0003							
基 4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005		<0.00005			<0.00005							
基 5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002							
基 9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04		<0.004			<0.004							
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	3.2	3.1	3.3	3.4	3.5	3.2						
基 12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8		0.08			0.08							
基 13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.1			<0.1							
基 14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002		<0.0002			<0.0002							
基 15	1，4ージオキサン	mg/ℓ	0.05		<0.005			<0.005							
基 16	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04		<0.001			<0.001							
基 17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02		<0.001			<0.001							
基 18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/ℓ	0.00005		<0.000005			0.000005							
基 21	ベンゼン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 22	塩素酸	mg/ℓ	0.6		<0.05			<0.05							
基 23	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002							
基 24	クロロホルム	mg/ℓ	0.06		0.004			0.013							
基 25	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		0.005			0.002							
基 26	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1		0.003			0.004							
基 27	臭素酸	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 28	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1		0.012			0.024							
基 29	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		0.005			0.012							
基 30	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03		0.004			0.006							
基 31	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09		0.001			0.001							
基 32	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08		<0.008			<0.008							
基 33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.005			<0.005							
基 34	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2		0.006			0.012							
基 35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3		<0.005			<0.005							
基 36	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.005			<0.005							
基 37	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200		14			12							
基 38	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05		<0.005			<0.005							
基 39	塩化物イオン	mg/ℓ	200	17	16	17	16	15	16						
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300		110			110							
基 41	蒸発残留物	mg/ℓ	500		190			190							
基 42	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2		<0.02			<0.02							
基 43	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001					<0.000001							
基 44	2ーメチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001					0.000001							
基 45	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002							
基 46	フェノール類	mg/ℓ	0.005		<0.0005			<0.0005							
基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3	0.5	0.4	0.6	0.5	0.8	0.5						
基 48	pH値	―	5.8～8.6	7.3	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2						
基 49	味	異常でない事	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
基 50	臭気	異常でない事	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
基 51	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
基 52	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
	気温	℃		17.5	27.3	21.2	31.4	28.0	24.5						
	水温	℃		17.8	20.2	21.5	23.8	25.8	25.1						
	遊離残留塩素(採水者測定)	mg/ℓ		0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40						

令和8年度　旧宮内公会堂				10項目	50項目	10項目	10項目	52項目	10項目						
No.	検査項目	単位	基準値	4月21日	5月19日	6月9日	7月14日	8月18日	9月8日						
基 1	一般細菌	個/mℓ	100	0	0	0	0	0	0						
基 2	大腸菌	MPN/100mℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003		<0.0003			<0.0003							
基 4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005		<0.00005			<0.00005							
基 5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002							
基 9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04		<0.004			<0.004							
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	3.2	3.1	3.2	2.9	3.4	3.1						
基 12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8		0.08			0.08							
基 13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.1			<0.1							
基 14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002		<0.0002			<0.0002							
基 15	1，4ージオキサン	mg/ℓ	0.05		<0.005			<0.005							
基 16	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04		<0.001			<0.001							
基 17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02		<0.001			<0.001							
基 18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/ℓ	0.00005		<0.000005			<0.000005							
基 21	ベンゼン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 22	塩素酸	mg/ℓ	0.6		<0.05			<0.05							
基 23	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002							
基 24	クロロホルム	mg/ℓ	0.06		0.004			0.014							
基 25	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		0.005			0.014							
基 26	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1		0.003			0.003							
基 27	臭素酸	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001							
基 28	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1		0.011			0.023							
基 29	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		0.005			0.014							
基 30	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03		0.004			0.006							
基 31	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09		<0.001			<0.001							
基 32	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08		<0.008			<0.008							
基 33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.005			0.006							
基 34	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2		<0.005			0.014							
基 35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3		<0.005			<0.005							
基 36	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.005			0.005							
基 37	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200		14			12							
基 38	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05		<0.005			<0.005							
基 39	塩化物イオン	mg/ℓ	200	18	16	17	17	15	16						
基 40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300		110			110							
基 41	蒸発残留物	mg/ℓ	500		180			190							
基 42	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2		<0.02			<0.02							
基 43	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001					<0.000001							
基 44	2ーメチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001					0.000001							
基 45	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002							
基 46	フェノール類	mg/ℓ	0.005		<0.0005			<0.0005							
基 47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	3	0.5	0.3	0.6	0.5	0.9	0.5						
基 48	pH値	―	5.8～8.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4						
基 49	味	異常でない事	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
基 50	臭気	異常でない事	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
基 51	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
基 52	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
	気温	℃		17.8	29.3	20.8	33.1	28.8	24.4						
	水温	℃		17.8	20.5	19.7	23.8	25.7	24.6						
	遊離残留塩素（採水者測定）	mg/ℓ		0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40						

令和8年度　各浄水場・全項目

NO	検査項目	単位	基準値	第一浄水場 8月18日	第二浄水場 8月18日	都島浄水場 8月18日	児玉浄水場 8月18日	最大値	最小値
基 1	一般細菌	個/mℓ	100	0	2	0	0	2	0
基 2	大腸菌	MPN/100mℓ	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基 3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基 4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基 5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基 9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	6.4	5.3	5.4	5.6	6.4	5.3
基 12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8	0.06	<0.06	0.05	0.1	0.1	<0.06
基 13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基 14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基 15	1，4ージオキサン	mg/ℓ	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基 16	シスー1，2ージクロロエチレン	mg/ℓ	0.04	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び	mg/ℓ	0.00005	0.000006	<0.000005	0.000005	0.000027	0.000027	<0.000005
基 21	ベンゼン	mg/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 22	塩素酸	mg/ℓ	0.6	0.07	<0.05	<0.05	0.17	0.17	<0.05
基 23	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基 24	クロロホルム	mg/ℓ	0.06	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.002	<0.001
基 25	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基 26	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	0.003	<0.001
基 27	臭素酸	mg/ℓ	0.01	<0.001	0.002	0.002	<0.001	0.002	<0.001
基 28	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1	<0.001	0.003	<0.001	0.006	0.006	<0.001
基 29	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002
基 30	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03	<0.001	0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001
基 31	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001
基 32	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基 33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0	<0.005	0.012	<0.005	<0.005	0.012	<0.005
基 34	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基 35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基 36	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0	<0.005	<0.005	0.009	<0.005	0.009	<0.005
基 37	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200	17	14	24	13	24	13
基 38	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基 39	塩化物イオン	mg/ℓ	200	20	18	15	12	20	12
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300	200	180	190	150	200	150
基 41	蒸発残留物	mg/ℓ	500	280	250	280	250	280	250
基 42	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基 43	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基 44	2ーメチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基 45	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基 46	フェノール類	mg/ℓ	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3	<0.3	<0.3	<0.3	0.8	0.8	<0.3
基 48	pH値	―	5.8～8.6	7.4	7.4	7.7	6.7	7.7	6.7
基 49	味	異常でない事	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	―	―
基 50	臭気	異常でない事	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	―	―
基 51	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	―	―
基 52	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	―	―
	気温	℃		30.7	31.9	34.1	23.9		
	水温	℃		21.2	21.4	22.5	22.5		
	遊離残留塩素(採水者測定)	mg/ℓ		0.40	0.40	0.40	0.50		

令和8年度　本庄市水道事業　水質管理目標設定項目水質検査結果

採水日 ： 令和8年8月18日

No.	水質管理目標設定項目	単　位	水質目標値	堀田農村公園給水栓	旧宮内公会堂給水栓
管 1	アンチモン及びその化合物	mg/ℓ	0.02	<0.001	<0.001
管 2	ウラン及びその化合物	mg/ℓ	0.002(暫定)	0.0004	<0.0002
管 3	ニッケル及びその化合物	mg/ℓ	0.02	<0.002	<0.002
管 4	削除	－	削除	－	－
管 5	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.004	<0.0004	<0.0004
管 6	削除	－	削除	－	－
管 7	削除	－	削除	－	－
管 8	トルエン	mg/ℓ	0.4	<0.001	<0.001
管 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/ℓ	0.1	<0.008	<0.008
管 10	亜塩素酸　※1	mg/ℓ	0.6	－	－
管 11	削除	－	削除	－	－
管 12	二酸化塩素　※1	mg/ℓ	0.6	－	－
管 13	ジクロロアセトニトリル	mg/ℓ	0.01(暫定)	<0.001	0.002
管 14	抱水クロラール	mg/ℓ	0.02(暫定)	<0.002	0.004
管 15	農薬類	mg/ℓ	1 ※3	0.00※2	0.00※2
管 16	残留塩素	mg/ℓ	1	0.40	0.30
管 17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	10～100	180	110
管 18	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.01	0.002	<0.001
管 19	遊離炭酸	mg/ℓ	20	4.7	3.2
管 20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.3	<0.001	<0.001
管 21	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)	mg/ℓ	0.02	<0.002	<0.002
管 22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/ℓ	3	0.7	1.7
管 23	臭気強度 (TON)		3	<1	<1
管 24	蒸発残留物	mg/ℓ	30～200	260	180
管 25	濁度	度	1	<0.1	<0.1
管 26	pH値		7.5	7.4	7.3
管 27	腐食性(ランゲリア指数)		-1～0　※4	-0.21	-0.85
管 28	従属栄養細菌	CFU/mℓ	2000	2	10
管 29	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.1	<0.001	<0.001
管 30	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.1	<0.005	0.014
	気温	℃	－	31.8	28.8
	水温	℃	－	25.5	25.7
	遊離残留塩素(採水者測定)	mg/ℓ	－	0.40	0.30

赤文字:水質管理目標設定項目の目標値に不適合を示します。

※1　本庄市では二酸化塩素を使用していないため、検査を省略します。

※2　農薬全項目検査し、全ての項目で検出下限値以下です。

※3　各農薬ごとの検出値を各目標値で除した値の合計値。

※4　―1程度以上とし、極力0に近づける。

令和8年度　埼玉県水道水質管理計画に基づく水質監視

採水箇所　原水:13号井戸　浄水:第二浄水場給水栓

NO.	水質管理目標設定項目	目標値(mg/ℓ)	採水日:8月12日		採水日:　月　日	
			浄水	原水	浄水	原水
	アンチモン及びその化合物	0.02	―	<0.0002		
	ウラン及びその化合物	0.002	―	0.0005		
	ニッケル及びその化合物	0.02	―	<0.001		
	削除		-	-		
	1，2－ジクロロエタン	0.004	―	<0.0004		
	トルエン	0.4	―	<0.002		
	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08	―	<0.008		
	ジクロロアセトニトリル	0.01	<0.001	―		
	抱水クロラール	0.02	<0.002	―		
	1，1，1－トリクロロエタン	0.3	―	<0.002		
	メチル－t－ブチルエーテル	0.02	―	<0.002		
	1，1－ジクロロエチレン	0.1	-	<0.002		
	気温(℃)		24.0	22.5		
	水温(℃)		19.5	17.0		

採水箇所　原水:13号井戸

NO.	農薬類	目標値(mg/ℓ)	8月12日
1	1，3－ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0005
2	2，4－ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)	0.02	<0.0002
3	MCPA	0.005	<0.00005
4	イソキサチオン	0.005	<0.00005
5	イプフェンカルバゾン	0.002	<0.00002
6	カルボフラン(カルボスルファン代謝物	0.0003	<0.000003
7	クロロタロニル(TPN)	0.05	<0.0005
8	(CYAP)	0.003	<0.00004
9	ジウロン(DCMU)	0.02	<0.0002
10	ジクロベニル(DBN)	0.03	<0.0003
11	シハロホップブチル	0.006	<0.00006
12	シマジン(CAT)	0.003	<0.00003
13	ダイアジノン	0.003	<0.00003
14	チラウム	0.02	<0.0002
15	トリクロピル	0.006	<0.00006
16	トリクロルホン(DEP)	0.005	<0.00005
17	ピラゾリネート	0.02	<0.0002
18	フィプロニル	0.0005	<0.000005
19	フェニトロチオン(MEP)	0.01	<0.0001
20	フェントエート(PAP)	0.007	<0.00007
21	プロペナゾール	0.03	<0.0003
22	メチダチオン(DMTP)	0.004	<0.00004
23	モリネート	0.005	<0.00005