令和8年度　堀田農村公園				10項目											
No.	検査項目	単位	基準値	4月21日											
基 1	一般細菌	個/mℓ	100	0											
基 2	大腸菌	MPN/100mℓ	検出されないこと	不検出											
基 3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003												
基 4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005												
基 5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01												
基 6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01												
基 7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01												
基 8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02												
基 9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04												
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01												
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	5.4											
基 12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8												
基 13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0												
基 14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002												
基 15	1，4ージオキサン	mg/ℓ	0.05												
基 16	シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04												
基 17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02												
基 18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01												
基 19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01												
基 20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/ℓ	0.00005												
基 21	ベンゼン	mg/ℓ	0.01												
基 22	塩素酸	mg/ℓ	0.6												
基 23	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02												
基 24	クロロホルム	mg/ℓ	0.06												
基 25	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03												
基 26	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1												
基 27	臭素酸	mg/ℓ	0.01												
基 28	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1												
基 29	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03												
基 30	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03												
基 31	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09												
基 32	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08												
基 33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0												
基 34	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2												
基 35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3												
基 36	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0												
基 37	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200												
基 38	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05												
基 39	塩化物イオン	mg/ℓ	200	18											
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300												
基 41	蒸発残留物	mg/ℓ	500												
基 42	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2												
基 43	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001												
基 44	2ーメチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001												
基 45	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02												
基 46	フェノール類	mg/ℓ	0.005												
基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3	<0.3											
基 48	pH値	—	5.8～8.6	7.4											
基 49	味	異常でない事	—	異常なし											
基 50	臭気	異常でない事	—	異常なし											
基 51	色度	度	5	<0.5											
基 52	濁度	度	2	<0.1											
	気温	℃		16.2											
	水温	℃		16.0											
	遊離残留塩素(採水者測定)	mg/ℓ		0.40											

令和8年度　田中集落センター				10項目											
No.	検査項目	単位	基準値	4月21日											
基 1	一般細菌	個/mℓ	100	0											
基 2	大腸菌	MPN/100mℓ	検出されないこと	不検出											
基 3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003												
基 4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005												
基 5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01												
基 6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01												
基 7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01												
基 8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	0.02												
基 9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04												
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01												
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	5.8											
基 12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8												
基 13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0												
基 14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002												
基 15	1，4ージオキサン	mg/ℓ	0.05												
基 16	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04												
基 17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02												
基 18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01												
基 19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01												
基 20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/ℓ	0.00005												
基 21	ベンゼン	mg/ℓ	0.01												
基 22	塩素酸	mg/ℓ	0.6												
基 23	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02												
基 24	クロロホルム	mg/ℓ	0.06												
基 25	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03												
基 26	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1												
基 27	臭素酸	mg/ℓ	0.01												
基 28	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1												
基 29	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03												
基 30	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03												
基 31	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09												
基 32	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08												
基 33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0												
基 34	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2												
基 35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3												
基 36	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0												
基 37	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200												
基 38	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05												
基 39	塩化物イオン	mg/ℓ	200	18											
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300												
基 41	蒸発残留物	mg/ℓ	500												
基 42	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2												
基 43	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001												
基 44	2ーメチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001												
基 45	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02												
基 46	フェノール類	mg/ℓ	0.005												
基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3	<0.3											
基 48	pH値	—	5.8～8.6	7.5											
基 49	味	異常でない事	—	異常なし											
基 50	臭気	異常でない事	—	異常なし											
基 51	色度	度	5	<0.5											
基 52	濁度	度	2	<0.1											
	気温	℃		16.0											
	水温	℃		18.8											
	遊離残留塩素(採水者測定)	mg/ℓ		0.40											

令和8年度　共栄公会堂				10項目											
No.	検査項目	単位	基準値	4月21日											
基 1	一般細菌	個/mℓ	100	0											
基 2	大腸菌	MPN/100mℓ	検出されないこと	不検出											
基 3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003												
基 4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005												
基 5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01												
基 6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01												
基 7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01												
基 8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	0.02												
基 9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04												
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01												
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	5.4											
基 12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8												
基 13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0												
基 14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002												
基 15	1，4ージオキサン	mg/ℓ	0.05												
基 16	ｼｽｰ1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04												
基 17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02												
基 18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01												
基 19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01												
基 20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/ℓ	0.00005												
基 21	ベンゼン	mg/ℓ	0.01												
基 22	塩素酸	mg/ℓ	0.6												
基 23	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02												
基 24	クロロホルム	mg/ℓ	0.06												
基 25	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03												
基 26	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1												
基 27	臭素酸	mg/ℓ	0.01												
基 28	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1												
基 29	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03												
基 30	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03												
基 31	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09												
基 32	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08												
基 33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0												
基 34	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2												
基 35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3												
基 36	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0												
基 37	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200												
基 38	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05												
基 39	塩化物イオン	mg/ℓ	200	19											
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300												
基 41	蒸発残留物	mg/ℓ	500												
基 42	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2												
基 43	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001												
基 44	2ーメチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001												
基 45	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02												
基 46	フェノール類	mg/ℓ	0.005												
基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3	<0.3											
基 48	pH値	—	5.8～8.6	7.4											
基 49	味	異常でない事	—	異常なし											
基 50	臭気	異常でない事	—	異常なし											
基 51	色度	度	5	<0.5											
基 52	濁度	度	2	<0.1											
	気温	℃		17.8											
	水温	℃		16.8											
	遊離残留塩素(採水者測定)	mg/ℓ		0.40											

令和8年度　北泉公民館				10項目											
No.	検査項目	単位	基準値	4月21日											
基 1	一般細菌	個/mℓ	100	0											
基 2	大腸菌	MPN/100mℓ	検出されないこと	不検出											
基 3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003												
基 4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005												
基 5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01												
基 6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01												
基 7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01												
基 8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02												
基 9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04												
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01												
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	5.4											
基 12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8												
基 13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0												
基 14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002												
基 15	1，4ージオキサン	mg/ℓ	0.05												
基 16	ｼｽｰ1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04												
基 17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02												
基 18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01												
基 19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01												
基 20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/ℓ	0.00005												
基 21	ベンゼン	mg/ℓ	0.01												
基 22	塩素酸	mg/ℓ	0.6												
基 23	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02												
基 24	クロロホルム	mg/ℓ	0.06												
基 25	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03												
基 26	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1												
基 27	臭素酸	mg/ℓ	0.01												
基 28	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1												
基 29	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03												
基 30	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03												
基 31	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09												
基 32	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08												
基 33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0												
基 34	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2												
基 35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3												
基 36	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0												
基 37	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200												
基 38	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05												
基 39	塩化物イオン	mg/ℓ	200	18											
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300												
基 41	蒸発残留物	mg/ℓ	500												
基 42	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2												
基 43	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001												
基 44	2ーメチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001												
基 45	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02												
基 46	フェノール類	mg/ℓ	0.005												
基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3	<0.3											
基 48	pH値	—	5.8～8.6	7.5											
基 49	味	異常でない事	—	異常なし											
基 50	臭気	異常でない事	—	異常なし											
基 51	色度	度	5	<0.5											
基 52	濁度	度	2	<0.1											
	気温	℃		16.4											
	水温	℃		17.5											
	遊離残留塩素(採水者測定)	mg/ℓ		0.40											

令和8年度　下真下受水場				10項目											
No.	検査項目	単位	基準値	4月21日											
基 1	一般細菌	個/mℓ	100	0											
基 2	大腸菌	MPN/100mℓ	検出されないこと	不検出											
基 3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003												
基 4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005												
基 5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01												
基 6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01												
基 7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01												
基 8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	0.02												
基 9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04												
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01												
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	3.2											
基 12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8												
基 13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0												
基 14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002												
基 15	1，4ージオキサン	mg/ℓ	0.05												
基 16	ｼｽｰ1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04												
基 17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02												
基 18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01												
基 19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01												
基 20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/ℓ	0.00005												
基 21	ベンゼン	mg/ℓ	0.01												
基 22	塩素酸	mg/ℓ	0.6												
基 23	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02												
基 24	クロロホルム	mg/ℓ	0.06												
基 25	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03												
基 26	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1												
基 27	臭素酸	mg/ℓ	0.01												
基 28	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1												
基 29	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03												
基 30	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03												
基 31	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09												
基 32	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08												
基 33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0												
基 34	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2												
基 35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3												
基 36	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0												
基 37	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200												
基 38	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05												
基 39	塩化物イオン	mg/ℓ	200	17											
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300												
基 41	蒸発残留物	mg/ℓ	500												
基 42	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2												
基 43	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001												
基 44	2ーメチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001												
基 45	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02												
基 46	フェノール類	mg/ℓ	0.005												
基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3	0.5											
基 48	pH値	―	5.8～8.6	7.3											
基 49	味	異常でない事	―	異常なし											
基 50	臭気	異常でない事	―	異常なし											
基 51	色度	度	5	<0.5											
基 52	濁度	度	2	<0.1											
	気温	℃		17.5											
	水温	℃		17.8											
	遊離残留塩素(採水者測定)	mg/ℓ		0.40											

令和8年度　旧宮内公会堂				10項目											
No.	検査項目	単位	基準値	4月21日											
基 1	一般細菌	個/mℓ	100	0											
基 2	大腸菌	MPN/100mℓ	検出されないこと	不検出											
基 3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003												
基 4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005												
基 5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01												
基 6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01												
基 7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01												
基 8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02												
基 9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04												
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01												
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	3.2											
基 12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8												
基 13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0												
基 14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002												
基 15	1，4ージオキサン	mg/ℓ	0.05												
基 16	シス-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04												
基 17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02												
基 18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01												
基 19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01												
基 20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/ℓ	0.00005												
基 21	ベンゼン	mg/ℓ	0.01												
基 22	塩素酸	mg/ℓ	0.6												
基 23	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02												
基 24	クロロホルム	mg/ℓ	0.06												
基 25	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03												
基 26	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1												
基 27	臭素酸	mg/ℓ	0.01												
基 28	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1												
基 29	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03												
基 30	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03												
基 31	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09												
基 32	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08												
基 33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0												
基 34	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2												
基 35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3												
基 36	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0												
基 37	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200												
基 38	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05												
基 39	塩化物イオン	mg/ℓ	200	18											
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300												
基 41	蒸発残留物	mg/ℓ	500												
基 42	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2												
基 43	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001												
基 44	2ーメチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001												
基 45	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02												
基 46	フェノール類	mg/ℓ	0.005												
基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3	0.5											
基 48	pH値	—	5.8～8.6	7.5											
基 49	味	異常でない事	—	異常なし											
基 50	臭気	異常でない事	—	異常なし											
基 51	色度	度	5	<0.5											
基 52	濁度	度	2	<0.1											
	気温	℃		17.8											
	水温	℃		17.8											
	遊離残留塩素(採水者測定)	mg/ℓ		0.40											